




仕上精度 Ra 標準 FINISH MACHINING ACCURACY Ra STD.	普通寸法公差 VARIATION OF TOLERANCE	符号 MARK	年月日 DATE	改訂理由 ALTERATIONS	担当承認 NAME APPROVED
12.5a (▽ 50 Z) 6.3a (▽ 25 Z) 1.6a (▽ 6.3Z) 0.20a (▽ 0.8Z)	機械加工 MACHINING 板金加工 PLATE WORK	△ ▽ ◇ ◇			
	0 4 ± 0.1 ± 0.5 4 16 ± 0.2 ± 0.8 16 63 ± 0.3 ± 1 63 250 ± 0.5 ± 1.5 250 1000 ± 0.8 ± 2 1000	△ ▽ ◇ ◇ △ ▽ ◇ ◇			

仕様 SPECIFICATION		
発電機 GENERATOR	部品番号 PARTS NO.	10406 50000
	周波数 FREQUENCY	50/60Hz
	三相 4線式 3φ, 4-WIRES	交流出力 OUTPUT
		10.5/13.0kVA (8.4/10.4kW)
	単相 3線式 1φ, 3-WIRES	電圧 VOLTAGE
		200/220V
	交流出力 OUTPUT	力率 POWER FACTOR
		80%
	電圧 VOLTAGE	交流出力 OUTPUT
		6.1/7.5kVA
エンジン ENGINE	電流 CURRENT	電圧 VOLTAGE
		100-200/110-220V
	回転速度 SPEED	力率 POWER FACTOR
		100%
	名称 MODEL	30.3/34.1A
		1500/1800 min ⁻¹
	型式 TYPE	クボタ D1503-K3A
		水冷4サイクル、渦流室式 4-CYCLE, WATER-COOLED SWIRL CHAMBER
	気筒数 NUMBER OF CYLINDER	3
		総排気量 TOTAL STROKE VOLUME
	乾燥質量 NET DRY MASS	1.499L
		APPROX 580kg
	運転整備質量 OPERATING MASS	APPROX 675kg

見出し INDEX	部品番号 PARTS NO.	部品名称 PARTS NAME	数量 QUANTITY	材質 MATERIAL	備考 REMARKS
		型式 MODEL	SDG13LX-5B1N	承認 APPROVED	検査 CHECKED
		材質 MATERIAL	1:20	承認 APPROVED	検査 CHECKED
		三角法 THIRD ANGLE PROJECTION	承認 APPROVED	検査 CHECKED	承認 APPROVED
		部品名称 PARTS NAME	北越工業株式会社 HOKUETSU INDUSTRIES CO., LTD.	承認 APPROVED	検査 CHECKED
		部品番号 PARTS NO.	10406 50000-1/2	承認 APPROVED	検査 CHECKED